

DONGES

Activité : Eaux résiduaires urbaines

Pays : France



Taille en E-H : 640

Année de construction : 2012

Maître d'ouvrage : LA CARENE

Maître d'oeuvre : BUREAU ETUDES S.C.E.

Filière de traitement

Traitement de l'eau :

Clarificateur raclé diamètre 8,6 m - canal de comptage

Traitement des boues :

puits de recyclage des boues vers le décanteur digesteur

TITRE	Capacité de traitement	Qualité du rejet
Débit de pointe	30m ³ /h	
Demande biologique en oxygène	38,4 kg/j	
Demande chimique en oxygène	7,6 kg/j	
Phosphore	2,6 kg/j	5 mg/l

Station d'épuration de type BIODISQUES