TELOCHE

Activité : Eaux résiduaires urbaines
Pays : France

Taille en E-H : 2 400

Année de construction : 2012
Maître d'ouvrage : COMMUNE DE TELOCHE
Maître d'oeuvre : SAFEGE

Filière de traitement

Traitement de l'eau :
Bassin d'aération de 522 m^3 - Aération par insufflation d'air, 2 surpresseurs de 30 kW - 3 raquettes, 92 diffuseurs au total - clarificateur raclé diamètre 15,70 m - canal de comptage, puits à flottants, poste toutes eaux.

Traitement des boues :
Puits de recyclage des boues, epaississement des boues sur table d'égouttage, silo de stockage des boues (660 m^3).

TITRE	Capacité de traitement	Qualité du rejet
Débit de pointe	180m^3/h	
Demande biologique en oxygène	144 kg/j	
Demande chimique en oxygène	324 kg/j	
Phosphore	9,4 kg/j	1 mg/l