

BELLE ILE EN MER

Department : Urban wastewater

Country : France



Height in E-H : 8 000

Year of construction : 2014

Owner : COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE BELLE ILE EN MER

Project manager : BUREAU ETUDES S.C.E.

Treatment line

Water treatment :

Bassins d'aération : 1 hiver en chenal 1 000 m³ - 1 été en plus bassin circulaire de 1 000 m³;

Aération par insufflation d'air : hiver : 5 chassis de 32 diffuseurs, 3 surpresseurs d'air de 37 kw (1025 Nm³/h) - Eté : 4 chassis de 40 diffuseurs, 3 surpresseurs d'air de 37 kw (1025 Nm³/h).

Déphosphatation physico-chimique complémentaire au FeCl₃ : cuve 15 m³.

Dégazeur raclé; clarificateur raclé diamètre 22,50 m, lagune de finition, relevage des eaux traitées vers le rejet à Port Cotu, canal de comptage, poste toutes eaux.

Sludge treatment :

Puits de recyclage des boues avec mesure de débit par 2 pompes de 180 m³/h; déshydratation mécanique par table d'égouttage; silo de stockage des boues de 1 550 m³ couvert et désodorisé.

Caractéristiques de l'installation	Capacité de traitement	Qualité du rejet
Débit de pointe	260 m ³ /h	
Demande biologique en oxygène	480 kg/j	90 mg/l

Demande chimique en oxygène	1300 kg/j	25 mg/l
Phosphore	22 kg/j	2 mg/l